

黎城县发改工信和科技商务局文件

黎发科审发（2025）61号

黎城县发改工信和科技商务局 关于黎城县城乡供水一体化项目 可行性研究报告的批复

黎城县农业农村和水利局：

你单位关于黎城县城乡供水一体化项目可行性研究报告和请示收悉，经专家评审，原则同意该项目建设，现将可行性研究报告批复如下：

- 项目名称：黎城县城乡供水一体化项目
- 建设地址：山西省长治市黎城县
- 建设工期：60个月
- 项目编码：2512-140426-89-01-335629
- 建设规模与内容：

1、全域村级供水管网提升改造工程

全域村级供水管网提升改造工程包括8个镇108个行政村从水源到管道及附属设施的改造。

输水管道改造、入户管道改造及附属建筑工程，蓄水池



及配水房改造，自动化控制、监控、消毒工程等。其中，深井配套自控系统 65 套、监控 409 套、成套消毒设备 93 套；改造调节蓄水池 45 座，维修调节蓄水池 24 座；铺设配水管道 1681.71km，其中引水管路 72.59km，主管路 123.73m；支管路 290.49km，入户管 1194.90km；修建各类阀井 4427 座；安装智能化水表 23293 块。

2、联村成片工程

联村成片工程共有 6 处，分别为西井镇洗耳河联村集中供水工程、上遥镇白龙泉集中供水工程（延伸）、洪井镇洪河集中供水工程（延伸）、黄崖洞镇西村联村供水工程、西井镇上黄堂村联村供水工程、上遥镇西柏峪联村供水工程。

铺设 De400HDPE 管(2Mpa)6.87km, De280HDPE 管(2Mpa)23.17km, De250HDPE 管(2Mpa)5.92km, De200HDPE 管(3Mpa)14.30km, De160HDPE 管(2Mpa)31.00km, De110HDPE 管(2Mpa)7.41km, De90HDPE 管(1.6Mpa)3.77km, DN100 钢管 2.35km, 管网配套进排气阀井 114 座, 排泥井 31 座, 阀门井 64 座, 减压阀井 13 座, 新打一眼机井, 新建 1 座 500 方蓄水池及 2 座 300 方蓄水池, 修缮管理站 3 座。

3、经济技术开发区供水工程

铺设 DN600 的工业生活输水总干管 10.63km, 三晋光伏园区 DN250 输水管 1km, 自来水厂 DN250 输水管 0.15km, 新建 1 座水库提水泵站, 铺设南村水库 DN600 输水管 2.62km; 管线配套建设控制阀室 10 座, 排气阀室 35 座, 排水阀室 36 座, 调节阀室 3 座; 建设管理站 1300m²。

六、估算投资及资金来源: 该项目估算总投资 36362.59 万元。其中: 建筑工程 14109.90 万元, 机电设备及安装工程 3513.01 万元, 输水管道设备及安装工程 10645.17 万元, 施工临时工程 1411.51 万元, 独立费用 3065.96 万元, 基本预备费 3274.56 万元, 建设征地移民补偿(临时占地)投资



192.18 万元，环境保护工程投资 71.39 万元，水土保持工程投资 78.91 万元。资金来源为除上级资金外，其余部分由县财政自筹。

七、该项目年综合能源消费量不满 1000 吨标准煤，且年电力消费量不满 500 万千瓦时，根据《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发展和改革委员会令 44 号）等相关文件要求，不再单独进行节能审查。

八、项目建设应严格执行《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规规定，招标事项遵照本文附件规定执行。

九、按照《政府投资条例》（国务院令 712 号）规定项目执行唯一代码制度，项目单位应当通过山西省投资项目在线平台如实报送政府投资项目开工建设、建设进度、竣工的基本信息。

接文后，严格按照基本建设有关法律法规组织实施，抓紧办理有关手续，并尽快编制项目初步设计，争取尽早开工。项目建设要严格执行项目法人负责制、招标投标制、工程建设监理制、工程合同管理等法律法规。加强项目投资控制，防范项目风险，确保工程质量和安全。按照《政府投资条例》（国务院令 712 号）规定，项目单位应当通过投资项目在线审批监管平台如实报送项目实施进度。

附件：黎城县建设项目招标方案和不招标核准表

黎城县发改工信和科技商务局

2025年12月31日



附件：

黎城县建设项目招标方案和不招标核准表

项目名称	黎城县城乡供水一体化项目				建设单位	黎城县农业农村和水 利局		
	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式	
	全部招标	部分招标	委托招标	自行招标	公开招标	邀请招标		
勘察	核准	-----	核准	-----	核准	-----	-----	
设计	核准	-----	核准	-----	核准	-----	-----	
建安工程	核准	-----	核准	-----	核准	-----	-----	
监理	核准	-----	核准	-----	核准	-----	-----	
设备	核准	-----	核准	-----	核准	-----	-----	
招标公告发布媒介			山西招标投标网 (www.sxbid.com.cn)					
<p>核准意见：</p> <p>一、该项目为使用国有资金投资项目（关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目），按有关规定，合同估算达到强制招标规模标准的建设内容必须进行招标；与工程建设无关的设备按照《中华人民共和国政府采购法》执行；</p> <p>二、该项目的勘察、设计、建安工程、监理、设备合同估算额达到强制招标的规模标准，同意建设单位提出的勘察、设计、建安工程、监理、设备采用公开招标方式。</p> <p>三、建设单位应委托具备资质的招标代理机构进行招标；</p> <p>四、该项目招标公告必须在山西招投标网发布，中标候选人结果也必须在该网站公示；</p> <p>五、建设单位和委托的招标代理机构应严格按核准意见进行招标。</p> <p>六、该项目应在山西省评标专家库(或长治网络终端)随机抽取评标专家。</p> <p>七、建设单位和委托的招标代理机构应严格按照我局核准的招标方案进行招标。</p> <p>八、该项目应在招标公告发布时间 30 日前发布招标计划。</p> <p style="text-align: right;">黎城县发改工信和科技商务局</p>								

黎城县发改工信和科技商务局办公室

2025 年 12 月 31 日印发

